

2023年校外培训机构采光和照明抽检情况记录表

单位： 弥渡县疾病预防控制中心

抽检（填报）日期： 2023. 9. 21

被检查单位名称	抽检项目									
	采光系数	窗地面积比	采光方向	防眩光措施	室内表面反射比	装设人工照明	课桌面照度	黑板照度	建议改进措施	
弥渡星童文化艺术培训学校有限公司	合格	合格	东	有	合格	有	练字室不合格 美术室合格	黑板为白板	加大照明灯功率	
弥渡县神墨教育培训学校有限公司	一楼不合格 二楼合格	合格	一楼西、南 二楼西	有	合格	有	合格	一楼合格 二楼不合格	增加黑板照明灯	
弥渡云扬文化艺术培训学校有限公司	合格	合格	南、北	有	合格	有	不合格	无黑板	加大照明灯功率	
弥渡墨韵斋文化艺术培训学校有限公司	合格	合格	南、北	有	合格	有	不合格	无黑板	加大照明灯功率	
弥渡艺风艺术培训学校有限公司	合格	合格	西	有	合格	有	不合格	无黑板	加大照明灯功率	

注：1. 采光测量方法按GB/T5699执行，照度测量方法按GB/T5700执行；2. 在相应栏目填“合格”或者“不合格”。

填表人：曾丽芝、吴丹阳、罗荣超 联系电话：0872-309524 审核人：曾丽芝

